

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 005/23

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	Detnov Security, S.L.
Ulica:	Carrer de la Ciència, 30-32
Grad:	08840 Viladecans, Barcelona, Španjolska

Proizvod:

Naziv:	Centrala dojave požara
Model / tip:	CAD-150-2-MB
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	Interaktivna centrala dojave požara serije CAD-150 sa 2 petlje je moderna i visoko pouzdana centrala koja korisniku pruža jednostavnost.
Napajanje:	od 90 do 264 V _{AC}
Frekvencija:	50 Hz
Radna temperatura:	od -5°C do +40°C
Zaštita kućišta:	IP30
Relativna vlažnost:	95%
Dimenzije:	460 x 360 x 120 mm
Težina (bez baterija):	7,65 kg

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:	CE
Broj izjave o svojstvima (DoP):	No. 12-0370-CPR-1416
Norme:	EN 54-2: 1997, EN 54-2: 1997 / AC: 1999, EN 54-2: 1997 / A1: 2006 EN 54-4: 1997, EN 54-4: 1997 / AC: 1999, EN 54-4: 1997 / A1: 2002, EN 54-4: 1997 / A2: 2006 EN 54-13: 2005

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: 0370-CPR-1416

Đani Vranić, direktor

Karlovac, 06.12.2023.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.
Karlovac, Kralja Zvonimira 14
OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

