

## IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 014/25

## Uvoznik:

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Naziv:  | <b>ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge</b> |
| Adresa: | Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska       |
| OIB:    | 38247968909                                         |

## Proizvođač:

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| Naziv: | <b>Detnov Security, S.L.</b>            |
| Ulica: | Carrer de la Ciència, 30-32             |
| Grad:  | 08840 Viladecans, Barcelona, Španjolska |

## Proizvod:

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Naziv:                 | <b>Centrala dojava požara</b>                                               |
| Model / tip:           | CAD-151-1-MINI                                                              |
| Ovlašteni predstavnik: | Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona |

## O proizvodu:

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis:                  | Interaktivna centrala dojava požara serije CAD-151 sa 1 petljom je moderna i visoko pouzdana centrala koja korisniku pruža jednostavnost. |
| Napajanje:             | od 110 do 230 V <sub>AC</sub>                                                                                                             |
| Frekvencija:           | 50/60 Hz                                                                                                                                  |
| Radna temperatura:     | od -5°C do +40°C                                                                                                                          |
| Zaštita kućišta:       | IP30                                                                                                                                      |
| Relativna vlažnost:    | 95%                                                                                                                                       |
| Dimenzije:             | 270 x 435 x 125 mm                                                                                                                        |
| Težina (bez baterija): | 1,9 kg                                                                                                                                    |

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

|                                 |                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:  | <b>CE</b>                                                                                                                                                            |
| Broj izjave o svojstvima (DoP): | No. 24-0370-CPR-7388                                                                                                                                                 |
| Norme:                          | EN 54-2: 1997, EN 54-2: 1997 / A1: 2006, EN 54-2: 1997 / AC: 1999,<br>EN 54-4: 1997, EN 54-4: 1997 / A1: 2002, EN 54-4: 1997 / A2: 2006,<br>EN 54-4: 1997 / AC: 1999 |

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: 0370-CPR-7388

Dani Vranić, direktor

Karlovac, 20.09.2025.

Mjesto i datum

**ELEKTRO-LOG d.o.o.**  
Karlovac, Kralja Zvonimira 14  
OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

