

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 024/23

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	Detnov Security, S.L.
Ulica:	Carrer de la Ciència, 30-32
Grad:	08840 Viladecans, Barcelona, Španjolska

Proizvod:

Naziv:	Defektor CO
Model / tip:	DMDP-500
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	Defektor CO pruža pouzdano i rano upozorenje na visoku razinu CO nakon prelaska fiksnog praga koncentracije medija unutar štíćenog prostora.
Napajanje:	24 V _{DC}
Raspon detekcije:	1 ppm
Područje detekcije:	od 0 do 300 ppm
Radna temperatura:	od -5°C do +40°C
Zaštita kućišta:	IP54
Relativna vlažnost:	95%
Dimenzije:	93 x 93 x 55 mm

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.º 305/2011 CPR:	CE
Direktiva:	2004/108/EEC EMC 2006/95/EC LVD
Norme:	EN 50270 (2006) EN 60950-1: 2001

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti.

Dani Vranić, direktor

Karlovac, 06.12.2023.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.
Karlovac, Kralja Zvonimira 14
OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

