

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 025/23

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	Detnov Security, S.L.
Ulica:	Carrer de la Ciència, 30-32
Grad:	08840 Viladecans, Barcelona, Španjolska

Proizvod:

Naziv:	LED signalni panel sa sirenom
Model / tip:	DOA FJ/CPD
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	LED signalni panel sa sirenom pruža pouzdano i rano upozorenje na visoku razinu detektiranog medija nakon prelaska fiksnog praga koncentracije medija unutar štićenog prostora.
Napajanje:	od 10,8 do 28 V _{DC}
Potrošnja struje:	< 110 mA (alarm)
Jačina zvuka:	od 81 do 87 dB
Frekvencija:	3050 Hz
Radna temperatura:	od -10°C do +55°C
Zaštita kućišta:	IP21C
Relativna vlažnost:	95%
Dimenzije:	320 x 140 x 68 mm

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:	CE
Broj izjave o svojstvima (DoP):	No. 2852-CPR-0110
Norme:	EN 54-3: 2001 + A1: 2002 + A2: 2006

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: 2852-CPR-0110

Đani Vranić, direktor

Karlovac, 06.12.2023.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.

Karlovac, Kralja Zvonimira 14

OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

