

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 029/23

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	The Firebeam Company Limited
Ulica:	Unit 8, Thames Industrial Estate, High Street South, Dunstable
Grad:	Bedfordshire, LU6 3 HL, United Kingdom

Proizvod:

Naziv:	Linijski detektor dima (domet 7 – 70 m)
Model / tip:	FIREBEAM BLUE
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	Linijski detektor dima dometa od 7 do 70 m, proširivo do 140 ili 160 m. Potrebno napajanje 24 V _{DC} . Motorizirana glava snopa sa automatskim poravnavanjem.
Napajanje:	od 12 do 30 V _{DC}
Struja:	5,5 mA (u mirovanju), 17 mA (u alarmu)
Radna temperatura:	od -10°C do +55°C
Zaštita kućišta:	IP65
Relativna vlažnost:	95%
Dimenzije:	180 x 155 x 137 mm
Dimenzije 70KIT140:	293 x 293 x 5 mm
Dimenzije 140 KIT160:	394 x 394 x 5 mm

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:	CE
Broj izjave o svojstvima (DoP):	No. 0786-CPR-21735
Norme:	EN 54-12: 2015

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: 0786-CPR-21735

Đani Vranić, direktor

Karlovac, 06.12.2023.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.
Karlovac, Kralja Zvonimira 14
OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

