

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 005/24

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	Detnov Security, S.L.
Ulica:	Carrer de la Ciència, 30-32
Grad:	08840 Viladecans, Barcelona, Španjolska

Proizvod:

Naziv:	Adresabilni modul (2 konvencionalne zone) s izolatorom petlje
Model / tip:	MAD-442-I
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	Adresabilni ulazni modul sa ugrađenim izolatorom petlje prihvaća statusa sa 2 konvencionalne zone
Napajanje:	od 22 do 38 V _{DC}
Broj ulaza / izlaza:	2 / 0
Potrošnja struje:	< 300 µA (mirovanje), < 3 mA (alarm)
Radna temperatura:	od -10°C do +70°C
Zaštita kućišta:	IP40
Relativna vlažnost:	95%
Dimenzije:	100 x 100 x 23 mm

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:	CE
Broj izjave o svojstvima (DoP):	No. 14-0370-CPR-1865
Norme:	EN 54-18: 2005, EN 54-18: 2005 / AC: 2007 EN 54-17: 2005, EN 54-17: 2005 / AC: 2007

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: 0370-CPR-1865

Đani Vranić, direktor

Karlovac, 18.09.2024.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.
Karlovac, Kralja Zvonimira 14
OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

