

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 019/23

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	Detnov Security, S.L.
Ulica:	Carrer de la Ciència, 30-32
Grad:	08840 Viladecans, Barcelona, Španjolska

Proizvod:

Naziv:	Adresabilna sirena s bljeskalicom
Model / tip:	MAD-465-I-W
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	Adresabilna sirena primjenjiva je za zvučnu i LED indicaciju događaja unutar sustava dojave požara
Napajanje:	od 22 do 38 V _{DC}
Jačina zvuka:	od 76 do 117 dB
Potrošnja struje:	< 300 µA (mirovanje), < 20 mA (alarm)
Radna temperatura:	od -10°C do +60°C
Zaštita kućišta:	IP33C
Relativna vlažnost:	95%
Dimenzije:	Φ 100 x 75 mm

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:	CE
Broj izjave o svojstvima (DoP):	No. 17-0370-CPR-2664
Norme:	EN 54-3: 2001, EN 54-3: 2001 / A1: 2002, EN 54-3: 2001 / A2: 2006 EN 54-17: 2005, EN 54-17: 2005 / AC: 2007 EN 54-13: 2005

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: 0370-CPR-2664

Dani Vranić, direktor

Karlovac, 06.12.2023.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.
Karlovac, Kralja Zvonimira 14
OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

