

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 001/25

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	Detnov Security, S.L.
Ulica:	Carrer de la Ciència, 30-32
Grad:	08840 Viladecans, Barcelona, Španjolska

Proizvod:

Naziv:	Modul za proširenje zone
Model / tip:	MMD-509
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	MMD-500 je modul proširenja za CMD-500 centrale za detekciju CO. Svaki modul omogućuje spajanje do 32 detektora s maksimalnom udaljenosti do 1 km. Modul ima tri programibilna releja.
Područje detekcije:	od 0 do 300 ppm
Maks. duljina zone:	do 1 km
Broj relejnih izlaza:	3

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:	CE
Direktiva:	2004/108/EEC EMC 2006/95/EC LVD
Norme:	EN 50270 (2006) EN 60950-1: 2001

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti.

Dani Vranić, direktor

Karlovac, 15.02.2025.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.
Karlovac, Kralja Zvonimira 14
OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

