

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 017/25

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	SENSE-WARE
Ulica:	Fokkerstraat 25
Grad:	3905 KV Veenendaal, Nizozemska

Proizvod:

Naziv:	IR detektor plamena
Model / tip:	IR3-109/1CZ
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	IR detektor plamena (trostruki IR) dizajniran, proizveden i certificiran u skladu s normom EN54. Kut detekcije 90° i udaljenost detekcije do 35 metra.
Napajanje:	od 10 do 28 V _{DC}
Struja:	25 mA (u mirovanju), 35 mA (u alarmu)
Radna temperatura:	od -25°C do +70°C
Zaštita kućišta:	IP65
Relativna vlažnost:	95%
Dimenzije:	125 x 80 x 57 mm
IR raspon:	od 2,7 do 5 µm
Područje detekcije:	90° x 90°
Atex:	II 3G Ex nA IIC T4 Gc II 3D EX tc IIIC T71°C Dc

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:	CE
Broj izjave o svojstvima (DoP):	No. 0960-CPR-SKG.1388.3643.04.ENG
Norme:	EN 54-10: 2002, EN 54-10: 2002 / A1: 2005 EN 60079-0: 2012 + A11: 2013 EN 60079-15: 2010 EN 60079-31: 2014

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: 0960-CPR-SKG.1388.3643.04.ENG

Đani Vranić, direktor

Karlovac, 15.02.2025.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.

Karlovac, Kralja Zvonimira 14

OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

