

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 016/25

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	Detnov Security, S.L.
Ulica:	Carrer de la Ciència, 30-32
Grad:	08840 Viladecans, Barcelona, Španjolska

Proizvod:

Naziv:	Komunikator
Model / tip:	TCD-108
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	Komunikator TCP-IP i GPRS koji služi za prijenos prema centralnim prijemnim stanicama putem protokola Contact-ID. Prenosi događaje alarma i kvara na razini zone ili adrese.
Radni napon:	od 5 do 30 V _{DC}
Potrošnja struje:	90 mA (mirovanje), 180 mA (alarm)
Radna temperatura:	od -10°C do +40°C
Relativna vlažnost:	75%
Dimenzije bez kutije:	98 x 62 x 30 mm
Dimenzije s kutijom:	172 x 170 x 48 mm
Težina (bez baterija):	1,9 kg

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:	CE
Broj izjave o svojstvima (DoP):	No. ATN-CER-1180-0015/2018 Ed.02
Norme:	EN 54-21: 2006 EN 50136-1: 2012 EN 50136-2: 2013 EN 50130-5: 2011 EN 50130-4: 2011 / A1: 2014

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: ATN-CER-1180-0015/2018 Ed.02

Dani Vranić, direktor

Karlovac, 20.09.2025.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.

Karlovac, Kralja Zvonimira 14

OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

