

## IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 028/23

## Uvoznik:

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Naziv:  | <b>ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge</b> |
| Adresa: | Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska       |
| OIB:    | 38247968909                                         |

## Proizvođač:

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Naziv: | <b>VENITEM S.R.L.</b>  |
| Ulica: | Via del Lavoro 10      |
| Grad:  | 30030 Salzano, Italija |

## Proizvod:

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Naziv:                 | <b>Nadzirano napajanje 24 V<sub>DC</sub> / 5 A</b>                          |
| Model / tip:           | TUL500EN                                                                    |
| Ovlašteni predstavnik: | Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona |

## O proizvodu:

|                     |                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis:               | Napajanje s rezervnim baterijama i indikacijom preopterećenja. Ima 3 izlaza i tamper za otvaranje uređaja. Crna boja |
| Napajanje:          | od 220 do 240 V <sub>AC</sub>                                                                                        |
| Radni napon:        | od 20 do 30 V <sub>DC</sub>                                                                                          |
| Struja:             | 5 A                                                                                                                  |
| Rezervne baterije:  | 2x 12 V <sub>DC</sub> / max. 17 Ah                                                                                   |
| Radna temperatura:  | od -5°C do +40°C                                                                                                     |
| Zaštita kućišta:    | IP30                                                                                                                 |
| Relativna vlažnost: | 95%                                                                                                                  |
| Dimenzije:          | 310 x 373 x 175 mm                                                                                                   |

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

|                                 |                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:  | <b>CE</b>                                                                                           |
| Broj izjave o svojstvima (DoP): | No. 1293-CPR-0587                                                                                   |
| Norme:                          | EN 54-4: 1997 + AC: 1999 + A1: 2002 + A2: 2006<br>EN 12101-10: 2005<br>EN 12101-10: 2005 / AC: 2007 |

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: 1293-CPR-0587

Đani Vranić, direktor

Karlovac, 06.12.2023.

Mjesto i datum

**ELEKTRO-LOG d.o.o.**  
Karlovac, Kralja Zvonimira 14  
OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

