

IZJAVA O SUKLADNOSTI br. 007/24

Uvoznik:

Naziv:	ELEKTRO-LOG d.o.o. za graditeljstvo i usluge
Adresa:	Kralja Zvonimira 14, 47000 Karlovac, Hrvatska
OIB:	38247968909

Proizvođač:

Naziv:	Synaps Technology S.r.l.
Ulica:	Via Pietraferrata 9/1
Grad:	34147 Trieste, Italija

Proizvod:

Naziv:	Konvencionalna sirena s bljeskalicom u IP65 zaštiti kućišta
Model / tip:	WCW98
Ovlašteni predstavnik:	Detnov Security, S.L., C/ de la Ciència, 30-32, 08840 Viladecans, Barcelona

O proizvodu:

Opis:	Konvencionalna sirena primjenjiva je za zvučnu i LED indicaciju događaja unutar sustava dojava požara u IP65 zaštiti kućišta
Napajanje:	od 9 do 60 V _{DC}
Jačina zvuka:	od 98 do 105 dB
Potrošnja struje:	< 14,5 mA (alarm)
Radna temperatura:	od -10°C do +55°C
Zaštita kućišta:	IP65
Relativna vlažnost:	95%
Dimenzije:	63 x 109 x 121 mm

Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011, navedeni proizvod odgovara slijedećim standardima i normama:

Uredba (EU) br.° 305/2011 CPR:	CE
Broj izjave o svojstvima (DoP):	No. 1328-CPR-0763
Norme:	EN 54-3: 2001, EN 54-3: 2001 / A1: 2002, EN 54-3: 2001 / A2: 2006 EN 54-23: 2010

Prijavljeno tijelo EVPU 1293 izvršilo je ispitivanje i početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje uz kontinuiranu nadzornu procjenu i odobravanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 1 i izdalo EC certifikat o sukladnosti: 1328-CPR-0763

Đani Vranić, direktor

Karlovac, 18.09.2024.

Mjesto i datum

ELEKTRO-LOG d.o.o.
Karlovac, Kralja Zvonimira 14
OIB: 38247968909

Potpis odgovorne osobe

