



MAD-451-I

Adresabilni ručni javljač s izolatorom petlje

Opis

Adresabilni ručni javljač MAD-451-I dizajniran je za korištenje s Detnov adresabilnim vatrodojavnim centralama i u skladu je osnovnim uređajem za pokretanje postupka evakuacije u slučaju požarnog alarma.

Adresabilni ručni javljač požara MAD-451-I certificiran je prema EN 54-11 i EN 54-17. Dvožično se spaja na petlju i cijeli asortiman ima izolator protiv kratkog spoja u petlji.

Svaki ručni javljač požara zauzima 1 od 250 adresa u petlji i adresira se programatorom PGD-300 ili automatskim adresiranjem. LED-ica povremeno svijetli svaki put kada komunicira s vatrodojavnom centralom i neprekidno svijetli kada se aktivira požarni alarm.

Ručni javljač koristi patentirani mehanizam koji daje stvarni osjećaj lomljenja stakla, prilikom aktivacije. Indikator (žuti i crni) prikazuje se na dnu prozora kada je aktiviran. Ponovno se aktivira ključem i istovremeno je spreman za ponovnu upotrebu. Korisniku nudi ekološke prednosti i prednosti radnog uređaja reaktiviranjem u početno stanje bez korištenja razbijenog stakla.

Značajke

- Resetabilni ručni javljač
- Unutarnja upotreba
- Uključen LED indikator
- Ključ za reset i održavanje
- Dodatni zaštitni okvir TBD-450-IW
- Dvožično povezivanje
- S izolatorom petlje. Obavezan polaritet
- Sukladan EN 54-11 i EN 54-17

Primjena

Adresabilni ručni javljač požara MAD-451-I koristi se za ručnu aktivaciju alarma u adresabilnom sustavu za detekciju požara. Nezamjenjivi su uređaji u svakoj instalaciji uz detektore.

Tehničke karakteristike

Ručni javljač		
Petlja:	Napon:	Od 22 do 38VDC
	Potrošnja u mirovanju:	< 300 µA
	Potrošnja u alarmu:	3 mA
Ožičenje		
	2 x 0,5-2,5 mm2 upleteni i oklopljeni kabel	
Radni uvjeti		
	Radna temperatura:	Od -10°C do +55°C
	Relativna vlažnost:	95% bez kondenzacije
	IP zaštita:	IP40
Dimenzije		
	Dimenzije:	98 mm x 98 mm x 48 mm
	Materijal:	ABS
Certifikati		
	EN 54-11 i EN 54-17	
	Certifikat broj:	0370-CPR-3150